

# SAA: Neues zur Sprachalarmierung ENS, NGRS, ELA, AMOK, STIPA



## Neues SAA, ENS, NGRS, AMOK, Alarmierung

Die DIN EN 50849; VDE 0828-1 für Elektroakustische Notfallwarnsysteme schließt eine Alarmierung bei Brand komplett aus. Bei Brandalarm ist eine Sprachalarmierung nach der DIN VDE 0833-4 zu planen und umzusetzen. Hier treten in der Praxis häufig Fragen, z. B. zu Produktzulassungen, zum Bestandschutz und zum Austausch oder einer Erweiterung einer Sprachalarmzentrale SAZ, auf. Aber auch durch die aktuelle DIN 14664 für Feuerwehreinsprechstellen ergibt sich im Kontext zur Zertifizierung der Zentrale nach DIN EN 54-16 eine neue Herausforderung.

Dieses Seminar dient dem **praktischen Erfahrungsaustausch und der Wissensaktualisierung** für Sachverständige, Fachplaner und Fachrichter von Sprachalarmierungsanlagen. Es wird aufgezeigt aus welchen baurechtlichen Auflagen SAA gefordert werden, welche Haftungsthemen aufkommen können, wo weitere SAA gefordert werden und wie sinnvolle Wartungsverträge abgeschlossen werden.

### Beginn:

Monday, September 16, 2024, 9:00 AM Uhr

### Ende:

Monday, September 16, 2024, 5:00 PM Uhr

### Veranstaltungsort:

Online

### Website & Anmeldung:

Email [seminare@uds-beratung.de](mailto:seminare@uds-beratung.de)

<https://www.uds-beratung.de/saa-neues-zur-sprachalarmierung-ens-ngrs-ela-amok-stipa/>